

Til ejendommens beboere

ADVIS om START af varmeanlægget

Som bekendt kan der i forbindelse med vinterdrift af varmeanlægget opstå situationer, dels hvor termostat-ventilerne på radiatorerne har sat sig fast og dels være opsamlet luft i radiatorerne.

Bestyrelsen har derfor anmodet os om denne orientering.

Der åbnes / er åbnet for varmen til radiatoranlægget:

dag den 20

Vi anmoder hermed *alle beboere* om at åbne *helt for alle* radiatorventiler i lejligheden **DENNE** dag, så luften stiger opad. Drej ventilerne frem og tilbage et par gange først.

Alle radiatorer – især på øverste etage - bedes *udluftet* evt. flere gange *i løbet af det næste døgn*, indtil det ikke 'bobler' mere.

Derefter, når alle radiatorer afgiver varme skrues ventilerne ned til den ønskede indstilling f.eks.:

Soverum '2' ~ 16°C - Opholdsrum '3'-'3½' ~ 21°C

Hvis det konstateres at *nogle* radiatorer ikke afgiver varme inden for de nærmeste dage - *trods udetemperatur under 15-17°C* er det et **LOKALT problem i lejermålet** (ofte radiatortermostaten). Ved lokalt problem kan ejendommen/ bestyrelsen evt. kontaktes.

Venlig hilsen
Varmekonsulenterne ApS

bf6730419ceb8bd9233e412fb4c84a237f084e094cf5c0c4d80eb30ddcb80121

MEC & VAK: Rådgivende ingeniør • Bygherrerådgivning • Projektering af VVS-anlæg & CTS-anlæg • Energimærkning
Energirådgivning • Driftsoptimering, analyser & fejlfinding • Elektronisk Varmecentrals Overvågning af energi- & vandspild • Handels- og ing.firma